



Министерство по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий ДНР

Государственный пожарный надзор Кировского района г. Донецк
(наименование органа государственного пожарного надзора)

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 477 о применении предупредительных мер

„24“ августа 2018 года

г. Донецк

(населенный пункт)

На основании контрольной проверки выполнения требований пожарной безопасности, указанных в предписании от «30» марта 2018 года

Муниципальное общеобразовательное учреждение «Школа № 80 г. Донецка»

(наименование объекта надзора)

по адресу: г. Донецк, ул. Дмитрия Донского, 53

(местонахождение объекта надзора, на котором применяются предупредительные меры)

23430967

идентификационный код

Я, Главный государственный инспектор по пожарному надзору - начальник группы
(должность, орган, звание, фамилия и инициалы лица, которое выносит постановление)

надзорной деятельности и профилактической работы 3 ПСЧ ГПСО г. Донецк МЧС ДНР капитан службы гражданской защиты Ермолюк Д.С.

в присутствии Директора Муниципального общеобразовательного учреждения «Школа № 80 г. Донецка» Мамченко Н.И.

(фамилия, инициалы руководителя объекта (уполномоченного лица) или физического лица - предпринимателя, а так же других лиц, которые присутствовали во время осуществления мероприятия)

УСТАНОВИЛ:

в здании Муниципального общеобразовательного учреждения «Школа № 80 г. Донецка», по адресу: г. Донецк, ул. Дмитрия Донского, 53

(где и что нарушено (суть нарушений требований пожарной безопасности, которые есть)

1. Руководитель не прошёл обучение и проверку знаний по вопросам пожарной безопасности. (НАПБ А.01.001-2004 Правила пожарной безопасности в Украине», утвержденные приказом МЧС Украины от 19.10.2004 г. за № 126, зарегистрированные в Министерстве юстиции Украины 04.11.2004 г. за №1410/10009» п. 3.19; «Приказ об утверждении перечня должностей, при назначении на которые лица обязаны пройти обучение и проверку знаний по вопросам пожарной безопасности, основанием для применения предупредительных мер, ссылка на нарушенные пункты норм, правил и стандартов в области пожарной безопасности) и порядка их организации и Типового положения об инструктажах, специальном обучении и проверке знаний по вопросам пожарной безопасности на предприятиях, учреждениях и организациях Украины» приказ МЧС Украины № 368 от 29.09.2003 г. зарегистрирован в Министерстве юстиции Украины за N 1147/8468 от 11.12.2003 г. (далее приказ МЧС Украины № 368 от 29.09.2003г.) п. 1.3.4);
2. На фасаде здания или другом видном месте не установлен адресный указатель (название улицы, номер дома) с его освещением в темное время суток. (НАПБ А.01.001-2004 п. 4.2.20);
3. Электрощиты, групповые электрощитки не оснащены схемой подключения потребителей с поясняющими надписями и указанным значением номинального тока аппарата защиты (НАПБ А.01.001-2004 п. 5.1.22.);
4. Не представлен акт скрытых работ по монтажу электрических сетей. (НАПБ

А.01.001-2004 п. 5.1.15);

8. Не установлены указатели мест размещения ближайших пожарных гидрантов (объемные со светильником или плоские с применением светоотражающих покрытий) (НАПБ А.01.001-2004 п.6.3.1.11.)

6. Помещения не обеспечены первичными средствами пожаротушения согласно норм положенности. (НАПБ А.01.001-2004 п. 6.4.9.)

Руководствуясь ст. 15, 17 Закона Донецкой Народной Республики „О пожарной безопасности“, пунктами 8, 16, 17, 18, 19 Положения «О Государственном пожарном надзоре» Донецкой Народной Республики, утверждённым Постановлением Совета Министров Донецкой Народной Республики от 06.11.2017 г. № 14-48

ПОСТАНОВИЛ:

1. Запретить дальнейшую эксплуатацию электросети коридора первого этажа
(наименование предприятия, учреждения, организации и объекта, а также вид предупредительных мер, которые применяются)
Муниципального общеобразовательного учреждения «Школа № 80 г. Донецка», по
адресу: г. Донецк, Дмилрия Донского, 53

2. Постановление привести в исполнение „12“ сентября 2018 г. путём
отключения электросети от источника питания и наложения печати на аппарат
(указать, каким способом постановление будет приведено в исполнение: опечатывание (пломбирование),
защиты в положении «выключено», который питает коридор первого этажа.
отключение от источника электропитания, др.)

3. Приведение постановления в исполнение поручить инспектору группы НД и ПР 2
ПСЧ ГПСО г. Донецк МЧС ДНР Прудникову С.А.
(указать должность,
звание, фамилию, инициалы, которому поручено приведение постановления в действие)

4. Постановление для информации направить
(указать, кому направляется постановление)

5. Приостановка приведения постановления в исполнение возможна лишь при условии
предоставления в Государственный пожарный надзор Кировского района г. Донецк
(указывается орган ГПН, который уполномочен принимать решение, и его местонахождение)
по адресу: г. Донецк, ул. Хабаровская, 9

документов (гарантийных писем, планов устранения нарушений с конкретными сроками и исполнителями, проектно-сметной документацией, договоров на выполнение противопожарных работ, указанных в постановлении (протоколе-постановлении), материалов подлжасурждающих устранение нарушений (в случае их устранения), договоров на страхование гражданской ответственности перед третьими лицами на весь период устранения нарушений и прочие), подтверждающих намерения устранения нарушений.

Приостановка приведения постановления в исполнение не дает права на дальнейшую работу (эксплуатацию).

Прекращение действия постановления возможно лишь при условии устранения всех указанных нарушений.

6. Постановление, в десятидневный срок с момента его получения, может быть обжаловано в вышестоящем органе ГПН или в суде.

7. За невыполнение постановления о применении предупредительных мер виновные лица несут ответственность согласно действующего законодательства.

Главный государственный инспектор по пожарному надзору
(должность, орган, Ф.И.О. лица, которое вынесло постановление)

- начальник группы НД и ПР 3 ПСЧ ГПСО г. Донецк МЧС ДНР
капитан службы гражданской защиты

Ермолюк Дмитрий Станиславович



_____ (подпись)

Экземпляр постановления получил _____

« » 20 г.

_____ (должность, название объекта надзора, Ф.И.О., подпись)

Постановление приведено в исполнение в присутствии _____

_____ (должность, название объекта надзора, Ф.И.О., подпись)



Министерство по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий ДНР
Государственный пожарный надзор Кировского района г. Донецк

Исх. № ~~988~~ 989 от «06» сентября 2018 г

РЕШЕНИЕ

о приостановке действия постановления (протокола-постановления) о применении предупредительных мер от 24 августа 2018г. № 177

«06» сентября 2018 г

Я, главный государственный инспектор по пожарному надзору района-начальник группы НД и ПР 3 ПСЧ ГПСО г. Донецк МЧС ДНР капитан службы гражданской защиты Ермолюк Д.С.

(должность, звание, фамилия и инициалы руководителя органа ГПН)

рассмотрев гарантийное письмо от 30.08.2018 г. № 881/01-21

(обращение, заявление, жалобу или протест и исходящий номер)

поступившего от МОУ «Школа № 80 г. Донецка», по адресу: г. Донецк, ул. Дмитрия Донского, 59

(наименование объекта надзора, его адрес)

входящий № 3/06/435 от 31.08.2018г.

(№ и дата регистрации в канцелярии подразделения)

а так же предоставленные материалы:

(перечень документов, прилагаемых к обращению, заявлению, жалобе)

На основании выше изложенного и в соответствии с пунктом 23.2. Наставления по организации работы органов государственного пожарного надзора, утвержденного Приказом Министерства по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий Донецкой Народной Республики от «16» июня 2015г. № 377



ДОНЕЦКАЯ НАРОДНАЯ РЕСПУБЛИКА
УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА ДОНЕЦКА
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
«ШКОЛА № 80 ГОРОДА ДОНЕЦКА»

83036, ДНР, г. Донецк, ул. Дмитрия Донского, д. 59, тел.: (062)203-90-06, e-mail: donschool80@mail.ru
Идентификационный код 23430967

30.08.2018 № 881/01-21
на № _____ от _____

Главному государственному инспектору по
пожарному надзору района –
начальнику группы надзорной деятельности и
профилактической работы
3 ПСЧ ГПСО г. Донецк
капитану службы гражданской защиты
Д.С. Ермолюку

Гарантийное письмо

Прошу Вас, приостановить действие постановления № 177 о применении предупредительных мер от 24 августа 2018 года, так как был устранен ряд нарушений, а именно:

- руководителем пройдено обучение по вопросам пожарной безопасности;
- подана заявка в отдел образования администрации Кировского района города Донецка согласно постановления;
- электрощиты, групповые электрощитки разрабатываются схемой подключения потребителей с поясняющими надписями и указанным значением номинального тока аппарата защиты – срок до 12.09.2018г.

В связи с затруднительным материальным положением МОУ, прошу Вас продлить сроки устранения нарушения, указанного в постановлении.

Копии документов прилагаются на 2 листах

Директор МОУ № 80



Н. И. Мамченко

Томас
3 вер
30.08.2018
Томас



ДОНЕЦКАЯ НАРОДНАЯ РЕСПУБЛИКА
УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА ДОНЕЦКА
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
«ШКОЛА № 80 ГОРОДА ДОНЕЦКА»

83036, ДНР, г. Донецк, ул. Дмитрия Донского, д.59, тел.: (062)203-90-06, e-mail: donschoo180@mail.ru
Идентификационный код 23430967

06.09.2018 № 908 /01-21
на № _____ от _____

Главному государственному инспектору по пожарному надзору района- начальнику группы надзорной деятельности и профилактической работы 3 ПСЧ ГПСО г. Донецк капитану службы гражданской защиты Ермолюку Д. С.

Администрация Муниципального общеобразовательного учреждения «Школа № 80 города Донецка» сообщает, что согласно постановления № 177 о применении предупредительных мер от 24 августа 2018 года, устранено нарушение (срок до 12 сентября 2018 г.), а именно:

- электрощиты, групповые электрощитки разработаны схемой подключения потребителей с поясняющими надписями и указанным значением номинального тока аппарата защиты.

Копии схем прилагаются на 6 листах.

Директор

Припадчева С.А...2039006

Н.И.Мамченко

Получил:

Струшинов С.А.

06.09.18